نابک کامپوزیت

کاتالوگ محصول

تابلوهای برق کامپوزیتی

مدل‌های H80، H110 و سری‌های M و C، همراه با N3724



بدنه و تابلو فشار ضعیف، جعبه کنتور و انشعاب

خانواده محصول و گزینه‌های سفارش

بدنه و سکوهای فشار ضعیف

سری‌های H80 و H110 همراه با گزینه‌هایی مانند در داخلی قابل پلمب، سقف شیب‌دار، دریچه تهویه، قفل و یراق معرفی شده‌اند. آرایش بدنه، سکو و دسترسی کابل با طرح سفارش تعیین می‌شود.

تابلوی توزیع با کلید فیوز گردان

گزینه‌های معرفی‌شده برای توزیع ۴۰۰، ۶۳۰ و ۸۰۰ آمپر هستند. کاتالوگ برای برخی آرایش‌ها تا پنج خروجی اصلی، کلید اتوماتیک ورودی، مدار روشنایی معابر، ثبت داده و تهویه را مثال می‌زند.

تابلوی مانوری با دو ورودی

آرایش‌های یک، دو و چهار خروجی معرفی شده‌اند. در مدل‌های دو و چهار خروجی، مدارها می‌توانند با رابط مسی به هم متصل شوند. مدار و تجهیزات حفاظتی باید مطابق طرح تأییدشده سفارش باشند.

تابلو دیماندی و جعبه کنتور

تابلوی اندازه‌گیری با پنجره قرائت و دسترسی مشخص برای مشترک عرضه می‌شود. کاتالوگ جعبه‌های کنتور تک‌فاز و سه‌فاز و جعبه‌های کنتور مجتمع و ریلی را هم نشان می‌دهد. گزینه نصب دیواری یا روی پایه بر اساس مدل بررسی می‌شود.

کنترل، ابزار دقیق و جعبه ساختمانی

کاتالوگ بدنه‌های کنترل و ابزار دقیق و محفظه‌های این خانواده را برای ساختمان و کاربردهای صنعتی معرفی می‌کند. صفحه نصب، تجهیزات روی در، ورودی گلند و نحوه نصب روی دیوار یا پایه هنگام استعلام مشخص می‌شوند.

جعبه‌های سری M و C و مدل N3724

سری M در چهار اندازه M5535، M4535، M3530 و M7455 معرفی شده است. در سری C، دو مدل C2119 و C2424 آمده‌اند. N3724 هم به‌عنوان جعبه انشعاب و گزینه‌ای برای کاربرد کنتور دیجیتال در کاتالوگ معرفی شده است.

راهنمای انتخاب و سفارش

ابعاد مفید داخل تابلو را مبنا بگیرید

تجهیزات، ریل، شینه، ترمینال و مسیر کابل را در یک چیدمان اولیه مشخص کنید. ابعاد بیرونی برای جانمایی تابلو کاربرد دارند و ابعاد داخلی برای بررسی فضای نصب تجهیزات و سرویس. محل ورود کابل و فضای لازم برای باز شدن درب را قبل از انتخاب سایز ثبت کنید.

درجه حفاظت را برای پیکربندی سفارش کنترل کنید

برای محل نصب، شرایط تماس با گردوغبار و آب، احتمال ضربه و شیوه نظافت را در شرح درخواست بنویسید. در انتخاب مدل، درجه IP و IK درج‌شده در گزارش آزمون همان پیکربندی را بررسی کنید. جانمایی گلند، سوراخ‌کاری و متعلقات درب باید در بررسی نهایی دیده شود.

اقلام تحویل را مشخص کنید

مدل، تعداد، دیواری یا ایستاده بودن، ابعاد صفحه نصب و جهت باز شدن درب را در درخواست بیاورید. مشخص کنید سفارش شامل محفظه خالی، صفحه نصب و قفل است یا تجهیز و مونتاژ داخلی هم در دامنه تأمین قرار می‌گیرد. برای استعلام پروژه‌ای، نقشه یا فهرست تجهیزات را ضمیمه کنید.

استعلام فنی و قیمت

برای بررسی درخواست، این اطلاعات را آماده کنید. مدل یا ابعاد، درجه IP، محل نصب، تجهیزات داخلی و تعداد

ارتباط با ناباک کامپوزیت

